



Circulares aclaratorias y modificatorias de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares

Circular N° 2

Lugar y Fecha	Ciudad de Buenos Aires 02/07/2018
Nombre del organismo contratante	Facultad de Ingeniería – U.B.A.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Urgencia – Obra Pública	N° 1	Ejercicio: 2018
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado		

CUDAP: EXP-UBA: **53368/2017**

Obra: “IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y REPARACIONES EN LA INSTALACION SANITARIA”

ACTO DE APERTURA

Lugar / Dirección	Día y Hora
Facultad de Ingeniería Dirección de Compras y Contrataciones Av. Paseo Colón 850 P.B. (C1063ACV) Cdad. de Bs.As.	5 de julio de 2018 a las 15.30 horas

TEMA: “Retiro de Membrana o Impermeabilización Existente y Reparación de Carpeta Existente”

CONSIDERACIONES Y PROCEDIMIENTO:

El retiro de la membrana o impermeabilización existente así como la reparación de la carpeta sobre la cual se apoyan se realizará siguiendo los siguientes lineamientos:

- 1 – La membrana o elementos de impermeabilización existente serán retirados por completo hasta dejar la carpeta a la vista.
- 2 – Una vez retirada la membrana existente, la carpeta deberá ser reparada en caso de ser necesario. Las

. Dirección de Compras y Contrataciones

Av. Paseo Colón 850 - PB - C1063ACV - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 528 - 50524 / 50525
compras@fi.uba.ar | www.ingenieria.uba.ar



fisuras y grietas deberán ser selladas. Los parches deberán ser reparados garantizando la correcta adhesión entre el material existente y el nuevo.

3 – La adopción de cualquiera de los dos tipos de solución en la reparación de la carpeta (sellado de fisuras y grietas o reparación de parches) deberá ser aprobado previamente por la Inspección de Obra. La constructora no podrá empezar ninguna reparación hasta que no haya recibido la citada aprobación.

4 – La reparación pretende que la carpeta posea una superficie plana, lisa y limpia para recibir a la membrana y posibilitar una adecuada y correcta adhesión entre ellas.

5 – La carpeta deberá quedar con las condiciones requeridas y especificadas por el fabricante de la membrana para posibilitar la correcta adhesión.

SE MANTIENE FECHA Y HORA DE APERTURA

. Dirección de Compras y Contrataciones

Av. Paseo Colón 850 - PB - C1063ACV - Buenos Aires - Argentina

Tel.: (54-11) 528 - 50524 / 50525

compras@fi.uba.ar | www.ingenieria.uba.ar